

Załącznik nr 1 do Publicznego zaproszenia do składania ofert z dnia 18.10.2023 r.

Zakup i dostawa fabrycznie nowych chłodni kontenerowych

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa chłodni kontenerowych w ilości 2 sztuk fabrycznie nowych z przedsionkiem o wymiarach: 2 metry szerokości, 4 metry długości oraz 2,85 metra wysokości (wymiary zewnętrzne) na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach, ul. Gen. K. Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki.

Minimalne parametry i wyposażenie chłodni:

Lp.	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
1.	Typ chłodni: Jednokomorowa z przedsionkiem
2.	Drzwi: a) drzwi do komory oraz przedsionka o grubości 90 mm z płyty poliuretanowej b) oczka do plomb zamontowane przy drzwiach chłodniczych c) komplet kluczy podwójny po trzy sztuki do każdego z drzwi
3.	Agregat chłodniczy: Tak
4.	Sterownik elektroniczny do programowania nastaw temperatur: Tak
5.	Kolejka (tyrolka) ze stali kwasoodpornej o średnicy minimum 42 mm, do zawieszenia haków: Tak
6.	Komplet haków z atestem, zgodny z normą DIN 5047: Minimum 15 sztuk
7.	Wciągarka elektryczna o udźwigu minimum 500 kg do podwieszania tusz zainstalowana nad wejściem do chłodni: Tak
8.	Daszek nad wciągarką: Tak
9.	Waga: Maksymalnie do 300 kg
10.	Umywalka ze stali nierdzewnej: Tak
11.	Przepływowy ogrzewacz wody z baterią: Tak
12.	Blat do pisania ze stali kwasoodpornej: Tak
13.	Szafka na środki dezynfekcyjne, czystości: Tak

14.	Wewnętrzna kanalizacja odprowadzająca ścieki z przedsionka, komór chłodniczych, umywalki na zewnątrz: Tak
15.	Wewnętrzna instalacja wodna z zainstalowanym króćcem do podłączenia przyłącza z sieci wodociągowej ½ cala: Tak
16.	Przyłącze do sieci elektrycznej IP65: Tak
17.	Rozdzielnia elektryczna z bezpiecznikami: Tak
18.	Instalacja elektryczna zespolona z oświetleniem LED energooszczędnym: Minimum 2 sztuki
19.	Gniazda hermetyczne: Minimum po 1 sztuce w przedsionku i na zewnątrz
20.	Licznik energii elektrycznej: Tak
21.	Apteczka: Tak
22.	Instrukcja BHP: Tak
23.	Mata dezynfekcyjna przed wejściem do chłodni: Tak
24.	Gwarancja: Minimum 24 miesiące od daty dostawy

Opis znajdujący się w tabeli powyżej zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) jakie musi spełnić oferowana chłodnia, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna
Łuniewska-Kopacz, PW
Data: 2023.10.18 14:10:26 CEST